



ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015

№ 43

О плане мероприятий на 2015 год по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы

Рассмотрев представленный администрацией города план мероприятий на 2015 год по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы, на основании статьи 69 Регламента Думы города Покачи, утвержденного решением Думы города от 22.10.2010 №84, Дума города

РЕШИЛА:

План мероприятий на 2015 год по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы принять к сведению (приложение).

Председатель Думы
города Покачи



Н.В. Борисова



План мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях социальной сферы города Покачи на 2015 год

№ п/п	Наименование и реквизиты документа подтверждающего наличие нарушения	Наименование пункта предписания	Срок устранения	Необходимая сумма	Примечание
МАУ СОК "Звездный"					
1	Предписание №19 от 30.03.2015г.	Провести ремонт в подвальном помещении, в котором находится вентиляционная камера, теплоузел, помещение водоподготовки, а также в помещениях для хранения уборочного инвентаря в плавательном бассейне "Дельфин"	до 02.11.2015	749 768	
МБУ ДК "Октябрь"					
1	Предписание № 274/1/1 от 09.07.2013г.	Провести испытание наружной пожарной лестницы, установленной на крыше здания, в соответствии с требованиями НТБ 245-2001, с составлением соответствующих актов. На кровле высокой части здания дома культуры выполнить ограждение в соответствии с ГОСТ 25772	По суду до 31.12.2015г.	Согласно локально сметному расчёту по состоянию на 3 квартал 2014г. необходимая сумма составляет 242 130,10 руб.	Средства по бюджету на 2015 год не выделены

		<p>Для выхода на кровлю здания смонтировать наружные пожарные лестницы с расстояниями между ними не более 100м по периметру здания.</p>			
		<p>Выходы на кровлю из чердака выполнить размером не менее 0,6х0,8м.</p>		<p>Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР</p>	
		<p>В местах перепада высот кровель более 1м. независимо от высоты здания. Смонтировать наружные пожарные лестницы.</p>		<p>Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР</p>	
		<p>Здание ДК не оборудовано молниезащитными устройствами в соответствии с требованиями СНИП</p>		<p>Согласно локально сметному расчёту по состоянию на 2 квартал 2014г. необходимая сумма составляет 57,214 руб.</p>	
		<p>Для размещения электроаппаратуры для регулирования напряжения зрительного зала и сцены (реостаты, автотрансформаторы, дроссельные катушки, пусковые реостаты и т.п.) смонтировать операторное помещение соответствующее требованиям норм.</p>		<p>Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР</p>	
		<p>Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного перекрытия.</p>			
		<p>Портальный проем сцены не защищён дренчерной установкой(водяной завесой).</p>			

		Высота эвакуационного выхода со сцены зрительного зала не менее 1,9м. в свету.		Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР	
		В подвальном помещении, в основном зрительном зале, не имеющих естественного освещения, не предусмотрена противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре.		Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР	

Примечание: в МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа" отсутствуют предписания надзорных органов.

План мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в образовательных учреждениях города Покачи на 2015 год

№ п/п	Наименование и реквизиты документа подтверждающего наличие нарушения	Наименование пункта предписания	срок устранения	необходимая сумма	Примечание
МАОУ СОШ № 1					
1	Предписание № 2199 от 26.10.2007г.	Замена труб, радиаторов отопительной системы	При проведении работ капитального характера	Расчёты по суммам будут произведены при подготовке ПИР	

		Замена санитарно-технического оборудования			
МАОУ СОШ № 2					
2	№475 от 27.03.2011	Замена изношенных сетей централизованного водоснабжения, канализации ливневой канализации	01.09.2015	15 000 000,00	Средства по бюджету на 2015 год не выделены
3	№475 от 27.03.2011	Оборудовать слесарную мастерскую механической вытяжной вентиляцией	01.09.2015	200 000,00	Средства по бюджету на 2015 год не выделены
4	№475 от 27.03.2011	Замена керамической плитки полов коридоров, стен и полов туалетов	01.09.2015	1 000 000,00	Средства по бюджету на 2015 год не выделены
5	№475 от 27.03.2011	Оборудовать туалеты кабинками с дверями	01.09.2015	500 000,00	Средства по бюджету на 2015 год не выделены

6	№475 от 27.03.2011	Оборудовать все теплоизлучающее оборудование столовой локальными вытяжными системами	01.09.2015	3 500 000,00	Средства по бюджету на 2015 год не выделены
			Всего:	20 200 000,00	
МАДОУ ДСКВ "Сказка"					
7	№97 от 24.11.2014	Провести замену линолеумного покрытия полов помещений; обновление покраски, поклейку керамической плитки на стене в помещениях пищеблока	20.08.2015	518 517,45	Средства по бюджету на 2015 год не выделены
8	№97 от 24.11.2014	Обеспечить подбор столов и стульев для детей гр. Неваляшка одной группы мебели с учётом роста детей	20.01.2015	3 600,00	Обеспечить за счёт средств внебюджетной деятельности
9	№97 от 24.11.2014	Оборудовать моечные ванны буфетных гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды	20.08.2015	50 600,00	Обеспечить за счёт средств внебюджетной деятельности

10	№97 от 24.11.2014	Обеспечить помощников воспитателей санитарной одеждой для получения и раздачи пищи для мытья посуды	20.01.2015	22 000,00	Обеспечить за счёт средств внебюджетной деятельности
11	№97 от 24.11.2014	Оборудовать складское помещение для хранения пищевых продуктов прибором для измерения влажности воздуха	20.01.2015	300,00	Обеспечить за счёт средств внебюджетной деятельности
12	№97 от 24.11.2015	Обеспечить иммунизацию всех работников учреждения против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарём профилактических прививок с регистрацией данных о её проведении в личных медицинских книжках	21.01.2015	0,00	
13	№97 от 24.11.2014	Провести корректировку примерного меню	21.01.2015	12 000,00	Обеспечить за счёт средств внебюджетной деятельности

14	№97 от 24.11.2014	Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади игровой - для детей раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка	до 20.08.2015, в дальнейшем постоянно	0,00	Без привлечения финансовых средств
			Всего:	607 017,45	
МАДОУ ЦРР-д/сад					
15	№2320 от 30.10.2013	В помещениях групп Тюльпанчик, Ромашка нарушена целостность линолеумного покрытия полов	15.09.2015	433 550,88	не выполнено
16	№2320 от 30.10.2013	Условия для просушивания верхней одежды и обуви отсутствуют в раздевальных групп Лилия, Колокольчик	15.09.2015	124 000,00	не выполнено
			Всего:	557 550,88	
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ:				21 364 568,33	