



ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от 20.02.2025

№12

**Об исполнении предписаний
надзорных органов в отношении
муниципальных образовательных
организаций**

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций, на основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, плана работы Думы города Покачи на 2025 год, утвержденного решением Думы города Покачи от 27.11.2024 №91, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

**Заместитель председателя
Думы города Покачи**



С.А.Дмитрюк

Принято Думой города Покачи
18.02.2025

Приложение
к решению Думы города Покачи
от 20.02.2025 №12



**Информация
администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в
отношении муниципальных образовательных организаций**

Управлению образования администрации города Покачи подведомственны восемь образовательных организаций города Покачи, из которых три – общеобразовательные школы, пять – детские сады.

По состоянию на 01.01.2025 года, в трех из восьми образовательных организаций имеются предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – орган Роспотребнадзора) по нарушениям санитарно-эпидемиологических требований. Общая информация о предписаниях представлена в приложении 1 к информации администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций (далее – информация).

1. В отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МАОУ СОШ №1) не выполнен пункт предписания органа Роспотребнадзора «Обеспечить подбор всей учебной мебели с учетом ее соответствия росту и возрасту обучающихся, цветную маркировку мебели наносить с учетом ее соответствия с ростовой группой».

Данное замечание было предписано по итогам профилактического визита, состоявшегося в декабре 2024 года со сроком исполнения до 30.08.2025 года.

Устранение пункта предписания будет осуществлено за счет средств субвенций в июне 2025 года.

2. В отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» (далее – МАДОУ ДСКВ «Сказка») не выполнены три пункта предписания органа Роспотребнадзора (представлены в приложении 1 к информации). Замечания были предписаны по итогам профилактических визитов органа Роспотребнадзора, состоявшихся в октябре 2023 года и в марте 2024 года со сроком исполнения до 30.11.2024 года и 01.12.2024 года соответственно. На основании ходатайства МАДОУ ДСКВ «Сказка» об отсрочке исполнения пунктов предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований органа Роспотребнадзора представлены решения от 14.01.2025 года №1, №2 со сроком исполнения до 30.01.2026 года.

Устранение пунктов предписаний предполагается к выполнению в рамках проведения капитального ремонта здания МАДОУ ДСКВ «Сказка» в 2025 году.

3. В отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Рябинушка» (далее – МАДОУ ДСКВ «Рябинушка») не выполнен один пункт предписания органа Роспотребнадзора: «Обеспечить проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), при обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной) обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении».

Замечание было предписано по итогам профилактического визита органа Роспотребнадзора, состоявшегося в июне 2024 года со сроком исполнения до 15.01.2025 года. На основании ходатайства МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» об отсрочке исполнения пункта предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований

органа Роспотребнадзора представлено решение от 21.01.2025 года №3 об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения до 01.05.2025 года.

На устранение пункта предписания предусмотрены средства местного бюджета в размере 517 000,00 рублей.

Предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в отношении образовательных организаций города Покачи нет.

Мероприятия по превентивным мерам режимного характера, необходимые к исполнению в 2025 году отражены в приложении 2 к информации.

Приложение 1

к информации администрации города Покачи об
исполнении предписаний надзорных органов в
отношении муниципальных образовательных
организаций

№ п/п	Реквизиты документа подтверждающего наличие нарушения	Наименование пункта предписания	Срок исполнения (по предписанию)	Сумма, необходимая для устранения (руб.)	Примечания (принятые меры, предполагаемая дата устранения предписания)
Предписания органов Роспотребнадзора					
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»					
1	Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно — эпидемиологических требований от 17.12.2024 №60	Обеспечить подбор всей учебной мебели с учетом ее соответствия росту и возрасту обучающихся, цветную маркировку мебели наносить с учетом ее соответствия с ростовой группой	30.08.2025	513 020,00	Устранение предписания запланировано в июне 2025 за счет средств субвенций
			Итого:	513 020,00	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка»					
1	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 04.03.2024 №16	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), при обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной) обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об	30.01.2026	-	Средства предусмотрены в рамках капитального ремонта здания

		исполнении.			
2		Расположить участки, расставить оборудование на пищеблоке, обеспечив последовательность (поточность) технологических процессов, отсутствие встречных потоков и перекреста сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Оборудовать участок для работы с мясом и рыбой сырой моечными ваннами в количестве не менее двух (для каждого вида обрабатываемого сырья - мясо, рыба). Оборудовать участок для работы с сырыми овощами производственными столами в количестве не менее двух, моечными ваннами в количестве не менее двух, умывальной раковиной для рук персонала. Выделить участок (зону) для вторичной обработки овощей, оборудовав его необходимым оборудованием.	30.01.2026	-	Средства предусмотрены в рамках капитального ремонта здания
1	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 27.10.2023 № 25	Провести оценку эффективности работы вентиляции с привлечением аккредитованной организации в рамках производственного контроля для инструментального обследования. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении.	30.01.2026	-	Средства предусмотрены в рамках капитального ремонта здания
			Итого:	-	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Рябинушка»					
1	Предписание об устранении выявленных нарушений	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), при	01.05.2025	517 000,00	Средства предусмотрены.

	обязательных требований от 25.06.2024 № 37	обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной) обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении			
			Итого:	517 000,00	

Приложение 2

к информации администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций

Превентивные меры режимного характера,
необходимые к исполнению в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
1	2	3	4
Раздел 1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»			
1.	Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения	4 000 000,00	Требуется замены в связи с длительной эксплуатацией. Система видеонаблюдения, смонтированная на объекте в апреле 2014 года, морально и физически устарела, что не позволяет эксплуатировать систему в штатном режиме и провоцирует периодические отказы оборудования. В целях обеспечения стабильной работы системы видеонаблюдения и ее соответствия действующим нормативно-правовым актам требуется замена
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги в помещениях учреждения, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности	2 195 200,00	Пункт 2.8.1. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В настоящее время не во всех помещениях здания осуществлена замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги, для достижения требуемого уровня

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
			искусственной освещенности
3.	Измерение параметров безопасности электросетей и электрооборудования	413 186,00	Проводится 1 раз в три года (срок исполнения – 2025 год)
	Итого:	6 608 386,00	
Раздел 2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»			
1.	Проведение испытания пожарной сигнализации	174 415,92	Абзацы четыре, пять пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (при условии истечения срока эксплуатации пожарной сигнализации – необходимо испытания проводить ежегодно)
2.	Расходы на проектирование системы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте МАОУ СОШ № 2	439 160,00	Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. Требуется замены в связи с длительной эксплуатацией. Система автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтирована на объекте в 2012 году
3.	Огнезащитная обработка штор в актовом зале	52 944,00	Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (окончание гарантированного срока эксплуатации)
4.	Приобретение и установка видеокамер для установки в слепых зонах	1 187 000,00	В 2025 году запланировано благоустройство территории школы, которое предполагает оборудование территории малыми архитектурными формами, новым оборудованием, наружным освещением, футбольным полем. Для дальнейшего контроля за территорией объекта необходимо

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
			дооборудовать камерами видеонаблюдения «слепые зоны»
	Итого:	1 853 519,92	
Раздел 3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»			
1.	Приобретение огнетушителей	75 200,00	Пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
2.	Огнезащитная обработка ТИРа	57 589,00	Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (окончание гарантированного срока эксплуатации)
3.	Ремонт кровли и фасада	1 427 240,00	Пункт 2.5. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Ремонт запасных эвакуационных выходов	845 148,00	Пункт 2.5. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5.	Замена светильников в помещении столовой и спортзалов на светодиодные	1 371 615,00	Пункт 2.8.1. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни естественного и искусственного

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
			освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В настоящее время не во всех помещениях здания осуществлена замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности
6.	Сертификация футбольного поля	110 000,00	Срок действия сертификата истекает в июле 2025 года
	Итого:	3 886 792,00	
Раздел 4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко»			
1.	Приобретение универсальной машины (протирочной) на пищеблок	148 806,00	Вышла из строя, ремонту не подлежит.
2.	Приобретение уличного игрового оборудования	4 805 200,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	Итого:	4 954 006,00	
Раздел 5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад			
1.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги в помещениях учреждения, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности	346 000,00	Пункт 2.8.1. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В настоящее время не во всех помещениях здания осуществлена замена

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
			люминесцентных светильников на светодиодные аналоги, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности Дополнительная потребность.
2.	Приобретение электроплиты	169 800,00	Физически устаревшее оборудование, (отсутствие необходимых запасных частей для устранения поломок), год ввода в эксплуатацию 2001 год
3.	Приобретение стирально-сушильной машины	61 999,00	Вышла из строя, ремонту не подлежит.
4.	Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения	2 300 000,00	Требуется замены в связи с длительной эксплуатацией. Система видеонаблюдения смонтированная на объекте в апреле 2014 года, морально и физически устарела, что не позволяет эксплуатировать систему в штатном режиме и провоцирует периодические отказы оборудования. В целях обеспечения стабильной работы системы видеонаблюдения и ее соответствия действующим нормативно-правовым актам требуется замена
5.	Приобретение уличного игрового оборудования	2 478 400,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	Итого:	5 356 199,00	
Раздел 6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Рябинушка»			
1.	Замена батареек (элементы питания) в датчиках пожарной сигнализации	144 000,00	При не своевременной замене батареек в датчиках срабатывает ложная тревога пожарной сигнализации
2.	Специальная оценка условий труда	116 000,00	Федеральный закон от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Срок истекает 01.03.2025
3.	Ограждение кровли	1 500 000,00	Подпункт «а» пункта 17 Правил

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
			противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
4.	Приобретение уличного игрового оборудования	1 255 800,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
	Итого:	3 015 800,00	
Раздел 7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Югорка»			
1.	Дооборудование системы видеонаблюдения	361 298,00	Дооборудование «слепых зон». Искажение видимости, сбой настроек режимов съемки
2.	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций	761 600,00	Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (окончание гарантированного срока эксплуатации)
	Итого:	1 122 898,00	