



ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2026

№5

Об информации администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций, на основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49, плана работы Думы города Покачи на 2026 год, утвержденного решением Думы города Покачи от 26.11.2025 №20, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

**Председатель
Думы города Покачи**



А.В. Тимошенко

Принято Думой города Покачи
17.02.2026 года

Приложение
к решению Думы города Покачи
от 18.02.2026 №5



Информация администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций

Управлению образования администрации города Покачи подведомственны восемь образовательных организаций города Покачи, из которых три – общеобразовательные школы, пять – детские сады.

По состоянию на 01.01.2026 года, в пяти из восьми образовательных организаций имеются предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – орган Роспотребнадзора) по нарушениям санитарно-эпидемиологических требований. Общая информация о предписаниях представлена в приложении 1 к информации администрации города Покачи об исполнении предписаний надзорных органов в отношении муниципальных образовательных организаций (далее – информация).

1. В отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – МАОУ СОШ №4) не выполнены два пункта предписания органа Роспотребнадзора.

Данное замечание было предписано по итогам профилактического визита, состоявшегося в ноябре 2025 года со сроком исполнения до 30.08.2026.

Устранение пунктов предписания будет осуществлено за счет средств образовательной организации от приносящей доход деятельности.

2. В отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» (далее – МАДОУ ДСКВ «Сказка») не выполнены три пункта предписания органа Роспотребнадзора (представлены в приложении 1 к информации). Замечания были предписаны по итогам профилактических визитов органа Роспотребнадзора, состоявшихся в октябре 2023 года и в марте 2024 года со сроком исполнения до 30.11.2024 и 01.12.2024 соответственно. На основании ходатайства МАДОУ ДСКВ «Сказка» об отсрочке исполнения пунктов предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований органом Роспотребнадзора продлен срок исполнения до 30.01.2027.

Устранение пунктов предписаний предполагается к выполнению в рамках проведения капитального ремонта здания МАДОУ ДСВ «Сказка» в 2026 году.

3. В отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада (далее – МАДОУ ЦРР – д/сад) не выполнены два пункта предписания органа Роспотребнадзора:

Замечание было предписано по итогам профилактического визита органа Роспотребнадзора, состоявшегося в апреле 2025 года со сроком исполнения до 15.01.2026. На основании ходатайства МАДОУ ЦРР – д/сад об отсрочке исполнения пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований органом Роспотребнадзора продлен срок исполнения до 15.04.2026.

На устранение пунктов предписания предусмотрены средства местного бюджета в размере 328 660,00 рублей.

4. В отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Рябинушка» (далее – МАДОУ ДСКВ «Рябинушка») не выполнены два пункта предписания органа Роспотребнадзора:

Замечание было вынесено по итогам профилактического визита органа Роспотребнадзора, состоявшегося в феврале 2025 года, со сроком исполнения до 15.01.2026 года. На основании ходатайства МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» об отсрочке исполнения пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований органом Роспотребнадзора продлен срок исполнения до 01.04.2026 года.

На устранение пунктов предписания предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 565 140,00,00 рублей.

Предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в отношении образовательных организаций города Покачи нет.

Мероприятия по превентивным мерам режимного характера, необходимые к исполнению в 2026 году отражены в приложении 2 к информации.

Приложение 1
к информации администрации города
Покачи об исполнении предписаний
надзорных органов в отношении
муниципальных образовательных
организаций, утвержденной решением
Думы города Покачи от 18.02.2026 №5

№ п/п	Реквизиты документа подтверждающего наличие нарушения	Наименование пункта предписания	Срок исполнения (по предписанию)	Сумма, необходима для устранения (руб.)	Примечания (принятые меры, предполагаемая дата устранения предписания)
Предписания органов Роспотребнадзора					
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»					
1	Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований от 14.11.2025 г. №62	Выполнить остекление окон в кабинете №116, на лестничном пролёте среднего звена между первым и вторым этажами из цельного стекла, без трещин и иных нарушений целостности.	30.08.2026	29 780,00	Устранение предписания запланировано за счет средств образовательной организации от приносящей доход деятельности в установленные сроки.
2		Провести мероприятия по доведению уровней искусственной освещённости в помещении учебного кабинета №118 до нормируемых значений. Обеспечить исследования уровней освещённости.	30.08.2026	8 772,00	
			Итого:	38 552,00	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка»					
1	Предписание об устранении	Обеспечить проведение	30.01.2027	-	Средства предусмотрен

	<p>выявленных нарушений обязательных требований от 04.03.2024 №16</p>	<p>обследования технического состояния системы естественной вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), при обследовании технического состояния вентиляции (механической, естественной) обеспечить осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении.</p>			<p>ы в рамках капитального ремонта здания.</p>
2		<p>Расположить участки, расставить оборудование на пищеблоке, обеспечив последовательность (поточность) технологических процессов, отсутствие встречных потоков и перекреста сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Оборудовать участок для работы с мясом и сырой рыбой моечными ваннами в количестве не</p>	30.01.2027	-	<p>Средства предусмотрены в рамках капитального ремонта здания.</p>

		<p>менее двух (для каждого вида обрабатываемого сырья - мясо, рыба).</p> <p>Оборудовать участок для работы с сырыми овощами производственными столами в количестве не менее двух, моечными ваннами в количестве не менее двух, умывальной раковиной для рук персонала.</p> <p>Выделить участок (зону) для вторичной обработки овощей, оборудовав его необходимым оборудованием.</p>			
1	<p>Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 27.10.2023 № 25</p>	<p>Провести оценку эффективности работы вентиляции с привлечением аккредитованной организации в рамках производственного контроля для инструментального обследования.</p> <p>Представить в адрес территориального отдела подтверждающие документы об исполнении.</p>	30.01.2027	-	<p>Средства предусмотрены в рамках капитального ремонта здания.</p>
			Итого:	-	
<p>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад</p>					

1	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 01.04.2025 №13	Замена линолеумного покрытия в спальне группы «Ландыш» и в помещениях медицинского блока	15.04.2026	218 750,00	Устранение предписания запланировано за счет средств местного бюджета. Средства предусмотрены.
2		Приобретение и замена сантехнического оборудования (унитазов детских)	15.04.2026	109 910,00	
			Итого:	328 660,00	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Рябинушка»					
1	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 24.02.2025 №9	Провести ремонт в помещениях пребывания детей, прачечной, устранив дефекты и повреждения полов. При проведении ремонта выполнить отделку полов материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию	01.04.2026	1 149 100,00	Устранение предписания запланировано за счет средств местного бюджета. Средства предусмотрены.
2		Оборудовать буфетные моечными ваннами без дефектов и повреждений, изготовленными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств	01.04.2026	416 040,00	
			Итого:	1 565 140,00	

Приложение 2
к информации администрации
города Покачи об исполнении
предписаний надзорных органов в
отношении муниципальных
образовательных организаций,
утвержденной решением Думы
города от 18.02.2026 №5

**Превентивные меры режимного характера,
необходимые к исполнению в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимые средства (руб.)	Примечание
1	2	3	4
Раздел 1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»			
1.	Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения	4 420 000,00	Требует замены в связи с длительной эксплуатацией. Система видеонаблюдения, смонтированная на объекте в апреле 2014 года, морально и физически устарела, что не позволяет эксплуатировать систему в штатном режиме и провоцирует периодические отказы оборудования. В целях обеспечения стабильной работы системы видеонаблюдения и ее соответствия действующим нормативно-правовым актам требуется замена
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги в помещениях учреждения, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности	2 239 400,00	Пункт 2.8.1. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В настоящее время не во всех помещениях здания осуществлена замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги, для

			достижения требуемого уровня искусственной освещенности
3.	Очистка шахт естественной вентиляции	320 000,00	Очистка шахт естественной вентиляции предусмотрена санитарно-эпидемиологическими требованиями, согласно которым системы вентиляции требуют регулярного технического обслуживания, очистки и дезинфекции
Итого:		6 799 400,00	
Раздел 2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»			
1.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги в помещениях учреждения, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности (столовая, спортивный зал)	1 045 506,00	Пункт 2.8.1. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В настоящее время не во всех помещениях здания осуществлена замена люминесцентных светильников на светодиодные аналоги, для достижения требуемого уровня искусственной освещенности
Итого:		1 045 506,00	
Раздел 3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко»			
1.	Приобретение личного игрового оборудования	5 474 730,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Итого:		5 474 730,00	
Раздел 4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад			

1.	Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения	2 300 000,00	Требует замены в связи с длительной эксплуатацией. Система видеонаблюдения смонтированная на объекте в апреле 2014 года, морально и физически устарела, что не позволяет эксплуатировать систему в штатном режиме и провоцирует периодические отказы оборудования. В целях обеспечения стабильной работы системы видеонаблюдения и ее соответствия действующим нормативно-правовым актам требуется замена
2.	Приобретение уличного игрового оборудования	2 478 400,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Итого:		4 778 400,00	
Раздел 5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Рябинушка»			
1.	Замеры сопротивления изоляций электрических сетей	145 000,00	Согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей проводится 1 раз в три года (срок исполнения – 2026 год)
2.	Испытание пожарных лестниц	66 000,00	Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
3.	Приобретение уличного игрового оборудования	9 229 000,00	Пункт 3.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Итого:		9 440 000,00	